

Odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące przetargu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lututów”:

1. Przedmiary robót posiadamy jedynie w wersji nieedytowalnej, innych nie możemy udostępnić, gdyż ich nie mamy.
2. Opisowa stolarka okienna i drzwiowa została uzupełniona i zamieszczona na BIP-ie – stronie przetargowej.
3. Stolarka okienna ma być w kolorze białym z zewnątrz jak i wewnątrz, okna mają spełniać normy określone w projekcie budowlanym tj. musi być utrzymany współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę: o $U_{\min} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Aby uzyskać w/w współczynnik, okna muszą być 3-szybowe, ale mogą być również 2-szybowe, o ile spełniają powyższe normy.
4. Kolor drzwi wejściowych aluminiowych: 8003 Clay brown – wkładki antywłamaniowe do drzwi klasy minimum C.
5. Okna będą sterowane ręcznie.
6. Parapety wewnętrzne pozostają bez zmian.
7. Kolorystyka elewacji podobna jak na podanych rysunkach elewacyjnych załączonych do dokumentacji budowlanej.

WÓJT
Marek Pikuła